

## KALUSTEIDEN JA KOJERASIOIDEN YHTEENSOPIVUUS JOHTOKANAVIIN

### Kalusteet 80mm kanava-aukkoon

	Instal	Inform	Sähkönumero
ABB ProDuct	OK (testattu 12/2018)	EI	Useita, esim. 1406212
Ductel Avec	OK (testattu 07/2016)	EI	Useita, esim. 1452334
Ductel (Schneider)	OK (testattu 07/2016)	EI	Useita, esim. 1403020
Ensto Educt	OK (testattu 05/2019)	EI	Useita, esim. 1404329
Thormsan CYB (Schneider)	EI	EI	

### Kalusteet 45 mm kanava-aukkoon

	Instal	Inform	Sähkönumero
Hager SYSTO	OK (testattu 07/2019)	EI	Useita, esim. 1427067
Hedtec Pronec	OK (testattu 10/2015)	EI	Useita, esim. 1411908
OBO EGS	OK (testattu 10/2014)	EI	Useita, esim. 1464932
LEGRAND MOSAIC	OK (testattu 12/2015)	EI	Useita, esim. 2407715
Ductel AVEC	OK (testattu 12/2014)	EI	Useita, esim. 1452245
DLX	EI	EI	

45mm kalusteet soveltuvat vain Instal 108-45, 144-2-45 ja 170-2-45 kanaviin

### Kojerasiat 80mm kanava-aukkoon

	Instal	Inform	Sähkönumero
Kojerasia Instal Basic	OK	OK	1433240
Kojerasia OBO 71GD6	EI	EI	
Kojerasia Ductel TBF1	OK (testattu 07/2016)	EI	1420640
Kojerasia Ductel XTBF1211 (3-vaiherasia)	OK (testattu 07/2016)	EI	1420316

Jos kanavakaluste on valmistettu testauspäivämäärän jälkeen, on tuotteen sopivuus Instal tai Inform kanavaan varmistettava testaamalla.

Kojerasioita käytettäessä on asennuskalusteiden sopivuus kojerasiaan varmistettava.